

TESTĒŠANAS PĀRSKATS

Nr.PV-2018-P-31835.01



Pasūtītājs/maksātājs:

Cesvaines komunālie pakalpojumi SIA, reģistrācijas Nr.: 47103000106, adrese: Cesvaines novads, Cesvaine, Dārzu iela 1, LV-4871, e-pasts: cesvaine@e-apollo.lv, tālrunis: 64852293

Paraugi pieņemti BIOR:

"BIOR" Madonas paraugu pieņemšanas kabinets, tālr.: 64860758, e-pasts: madona@bior.lv, 24.05.2018 plkst. 15:16 (pavadraksta Nr: MD-2018-P-31835)

Pasūtījuma veids:

Maksas pakalpojumi. Pārtika un vide.

Testēšanas paraugi, rezultāti, metodes un nepieciešamā papildinformācija

P-31835/1 - PARAUGA REĢISTRĀCIJAS NUMURS

1 - pasūtītāja piešķirtais identifikācijas numurs

Nosaukums un apraksts:

Dzeramais ūdens plastmasas pudelē 0,5 l un klienta tarā 0,5 l

Parauga īpašnieks:

Cesvaines komunālie pakalpojumi SIA (47103000106)

Informācija par parauga ņemšanu (saskaņā ar pavadrakstu)

Parauga ņēmējs: Jānis Vanags tālrunis: 28656885; amats: tehnikais speciālists;

Parauga ņemšanas procedūra, plāns: Informācijas nav

Parauga ņemšanas vieta: ŪAS, A.Saulieša iela 7, Cesvaine

Parauga ņemšanas datums, laiks: 24.05.2018 13:00

Paraugi pieņemti: "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija (24.05.2018 plkst. 19:30)

Testēšana uzsākta:24.05.2018.Testēšana pabeigta:27.05.2018.

Rādītājs	Metode	Rezultāts
Clostridium perfringens (ieskaitot sporas) skaits	LVS EN ISO 14189:2016*	0 KVV/100ml
Koliformu skaits	LVS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017	0 KVV/100ml
pH	LVS EN ISO 10523:2012	7,4 ± 0,1; 20,5 °C

Testēšanas pārskatu sagatavoja: Silvija Ostaņeviča (Klientu apkalpošanas nodaļas vecākā speciāliste)

Testēšanas pārskata sagatavošanas datums: 29.05.2018

Testēšanas pārskatu apstiprināja: Kristīna Tihomirova (Nodaļas vadītāja)

Dokuments satur eZīmogu.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" sagatavotais testēšanas pārskats ir derīgs elektroniskā vidē ar elektronisko zīmogu. Testēšanas pārskats papīra formātā (izdrukātā veidā) ir derīgs, ja tas ir Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" noformēts kā apstiprināts dokumenta noraksts.